


KÓD:
JLT_ZO_MBB



VarioBreeze™ tlačítko zónového větrání

Použití

VarioBreeze™ tlačítko zónového větrání je určeno pro spínání režimu „Boost“ z odtahových větví systému řízeného větrání s rekuperační jednotkou Jablotron Futura.


Další možností je využití pro spínání odtahu z digestoře. Umísťuje se pod vypínač, nebo tlačítko do instalační krabice.

Podrobný návod na topologii elektrického zapojení a konfiguraci naleznete v instalačním návodu Jablotron Futura


Technické údaje

Materiál:	CPE
Napájecí napětí:	24 VDC
Spotřeba v klidu:	5 mA
Rozměry bez konektoru:	49 × 24 × 10,5 mm
Komunikační protokol:	ModbusRTU
Pro použití s krabicí:	KU 68

Rozměry



Zapojení konektorů



24V GND A+ B-

Jakékoliv změny v důsledku technického pokroku vyhrazeny.

Bezplatná zákaznická linka 800 800 522 (volba č. 2)

E-mail: zakaznicka.linka@jablotron.cz | Web: JABLOTRONLT.COM