



## JA-122PB-GR Bus yhdistetty PIR-liike- ja lasinmurtoilmaisin - Harmaa

Ilmaisin on osa JABLOTRON-järjestelmää. Sen avulla voidaan havaita ihmisten liikkuminen rakennusten sisätiloissa ja havaita rikkoutuvat lasi-ikkunat. Tässä ilmaisimessa yhdistyy kaksi anturia (ilmaisimella on kaksi paikkaa järjestelmässä) yhteen koteloon.

o [Declaration of conformity - JA-122PB-GR \(PDF 668,98 kB\)](#)

### Kuvaus

Ilmaisin rekisteröidään kahteen peräkkäiseen paikkaan järjestelmässä. Ilmaisimella käytetään PIR-anturia ihmisen liikkeen havaitsemiseen. Lasin rikkoutuminen havaitaan GBS-anturilla, joka analysoi ilmanpaineen muutoksia ja ääniä havaitakseen lasi-ikkunan rikkoutumisen. Ilmaisimen asentaa koulutettu teknikko, jolla on valtuutetun jakelijan antama voimassa oleva sertifiointi.

### Tekniset tiedot

<b>Virta</b>	ohjauspaneelin väylästä 12 V (8-15 V).
<b>Hiljainen virrankulutus</b>	2,4 mA
<b>Maksimaalinen virrankulutus</b>	12,8 mA
<b>Suosittelun asennuskorkeus</b>	2,5 m lattian yläpuolella
<b>PIR-tunnistuskulma/alue</b>	90°/12 m
<b>GBS-tunnistuskulma/-alue</b>	90°/9 m
<b>Mitat</b>	150 x 63 x 40 mm
<b>Paino (ilman paristoja)</b>	135 g
<b>Luokitus</b>	Turvaluokka 2/Ympäristöluokka II EN 50131-1:n mukaan
<b>Ympäristö</b>	sisätiloissa yleinen
<b>Käyttölämpötila-alue</b>	-10 °C - +40 °C
<b>Keskimääräinen käyttökoosteus</b>	75% RH, ilman tiivistymistä
<b>Sertifiointilaitos</b>	Trezor Test s.r.o. (nro 3025)
<b>Standardien</b>	EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 63000, EN 50131-1 mukainen, EN 50131-2-2, EN 50131-2-7-1.
<b>Suosittelun ruuvi</b>	2 x ø 3,5 x 40 mm (uppokanta)

