



## JA-122PC-GR Väylän yhdistetty PIR-liikeilmaisin, jossa on 90°-valokuvakamera - Harmaa

Tämä laite on osa JABLOTRON-järjestelmää. Se havaitsee ihmisten liikkumisen rakennuksen sisätiloissa ja vahvistaa hälytyksen visuaalisesti. Kamera ottaa värikuvia, joiden resoluutio on enintään 640x480 pikseliä.

o [Declaration of conformity - JA-122PC-GR \(PDF 667,29 kB\)](#)

### Kuvaus

Kamerassa on näkyvä salama valokuvien ottamista varten pimeässä. Kuvat tallennetaan ilmaisimen sisäiseen muistiin, minkä jälkeen ne välitetään ohjauspaneeliin ja ohjauspaneelista ne voidaan lähettää MyJABLOTRON- tai ARC-palveluun. Ilmainen voi ottaa kuvan myös pyynnöstä. Ilmainen vie yhden paikan järjestelmässä, ja sen asennuksesta on huolehdittava koulutettu teknikko, jolla on valtuutetun jälleenmyyjän antama voimassa oleva todistus.

Valokuvavarmennusta voidaan käyttää vasta sen jälkeen, kun järjestelmä on rekisteröity MyJABLOTRONiin tai myöhemmän ARC-palvelun yhteydessä.

### Tekniset tiedot

<b>Virta</b>	ohjauspaneelin väylästä 12 V (8-15 V).
<b>Hiljainen virrankulutus</b>	2,4 mA
<b>Maksimaalinen virrankulutus</b>	12,8 mA
<b>Suositteltu asennuskorkeus</b>	2,5 m lattian yläpuolella
<b>PIR-tunnistuskulma/alue</b>	90°/12 m
<b>GBS-tunnistuskulma/-alue</b>	90°/9 m
<b>Mitat</b>	150 x 63 x 40 mm
<b>Paino (ilman paristoja)</b>	135 g
<b>Luokitus</b>	Turvaluokka 2/Ympäristöluokka II EN 50131-1:n mukaan
<b>Ympäristö</b>	sisätiloissa yleinen
<b>Käyttölämpötila-alue</b>	-10 °C - +40 °C
<b>Keskimääräinen käyttökosteus</b>	75% RH, ilman tiivistymistä
<b>Sertifiointilaitos</b>	Trezor Test s.r.o. (nro 3025)

**Standardien**

EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 63000, EN 50131-1 mukainen, EN 50131-2-2, EN 50131-2-7-1.

**Suosittelu ruuvi**

2 x  $\varnothing$  3,5 x 40 mm (upokanta)