



## JA-155E Langaton nelisegmenttinäppäimistö, jossa on näyttö ja RFID-lukija - Harmaa

Näppäimistö on JABLOTRON-järjestelmän langaton osa. Sen avulla voidaan ohjata ja näyttää järjestelmän tilailmoitukset. Siinä on neljä segmenttiä, joiden kuvaukset näkyvät nestekidenäytössä. Laitteen saa asentaa vain koulutettu teknikko, jolla on valtuutetun jakelijan antama voimassa oleva todistus. Näppäimistö on yhteensopiva seuraavien ohjauspaneelien JA-102K, JA-103K, JA-107K ja JA-152KR kanssa.

○ [Declaration of conformity - JA-155E \(PDF 690,47 kB\)](#)

### Tekniset tiedot

<b>Virtalähde</b>	4 x alkaliparistot, tyyppi: AA (LR6) 1,5 V Huomaa: Paristot eivät sisälly toimitukseen.
<b>Paristojen tyypillinen käyttöikä</b>	1-2 vuotta
<b>LowBatt-tila</b>	<4,5 V
<b>Hiljainen virrankulutus (6 V)</b>	245 µA
<b>Suurin virrankulutus (6 V)</b>	115 mA
<b>Ulkoinen virtalähde 12 V +/- 1 V</b>	tyyp. 45 mA, max. 100 mA
<b>Kaapelin enimmäispituus</b>	3 m
<b>Tietoliikennekaista</b>	868,1 MHz, JABLOTRON-protokolla
<b>Suurin radiotaajuusteho (ERP)</b>	<25 mW
<b>Viestintäalue noin</b>	200 m (avoin alue)
<b>RFID-taajuus</b>	125 kHz
<b>RFID:n magneettikentän enimmäisvoimakkuus</b>	-5,4 dBµA/m (mitattuna 10 m:n etäisyydeltä)
<b>Mitat</b>	110 x 136 x 33 mm
<b>Paino (ilman paristoja)</b>	285 g
<b>Luokitus</b>	Turvaluokka 2/Ympäristöluokka II (EN 50131-1:n mukaan)
<b>Ympäristö</b>	sisätiloissa yleinen

<b>Käyttölämpötila-alue</b>	-10 °C - +40 °C
<b>Keskimääräinen käyttökosteus</b>	75% RH, ilman tiivistymistä
<b>Sertifiointilaitos</b>	Trezor Test s.r.o. (nro 3025)
<b>Täyttää</b>	ETSI EN 300 220-1,-2, ETSI EN 300 3300 -standardien mukainen, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6,
<b>Yleisvaltuutuksen</b>	ERC REC 70-03 mukaiset käyttöolosuhteet.
<b>Suositteltu ruuvi</b>	4 x ø 3,5 x 40 mm (puoliympyräkanta)