



## JA-154J MS II Toveis firetast-nøkkelbrikke

Det gjør det mulig å fjernstyre sikkerhetssystemet , pluss diverse elektriske apparater, eller utløsning av nødalarm. Bekreftelse på gjennomføring av en kommando gjennom optisk og akustisk tilbakemelding.

o [Declaration of conformity - JA-154J MS II \(PDF 679.19 kB\)](#)

### Beskrivelse

Alt dette også med en rekke JABLOTRON 100+-systemer (f.eks. hjemme og på kontoret). Fjernkontrollen kan også leses inn til et multifunksjonelt relé av AC-16x-typen for å kontrollere reléet i samsvar med det moduset som er valgt. Fjærrkontrollen er utrustet med både optisk og akustisk indikasjon for utførandet av ett kommando. Kontrollen kan læses in till flera system eller multifunktionella relän. Den kontrollerer sin batteristatus og indikerer om det är urladdat. Om en knapp trycks och hålls nere skickas en aktivering varje sekund. Den här funktionen kan användas t.ex. för att utöka impulsen för en PG-utgång (t.ex. gradvis stängning av rullgardiner och jalousier. Tangenternas ljud kan slås av. Nyckellåsfunktionen. Utökade funktioner för dubbeltryck på tangenterna. Fjærrkontrollen är en enhet i JABLOTRON 100+-systemet, är adresserbar och upptar en position i systemet.

### Tekniske spesifiseringer

<b>Kompatibel med</b>	FW av LJ(MD)60416+ alarmsentral; F-Link 1.4.0+
<b>Strømforsyning</b>	Lithiumbatteritype CR 2032 (3,0 V / 0,2 A), C type strømforsyning i samsvar med EN 50131-6
<b>Vanlig levetid for batteriet</b>	Om lag to år (10 aktiveringer pr. dag)
<b>Kommunikasjonsfrekvens</b>	868,1 MHz
<b>Kommunikasjonsrekkevidde</b>	Om lag 300 m (synslinje)
<b>Mål</b>	77 x 36 x 15 mm
<b>Klassifisering</b>	Sikkerhetsnivå 2, ACE-type B, i samsvar med: EN 50131-1, EN 50131-3, T031
<b>Miljø</b>	II. innendørs, generelt (i overensstemmelse med EN 50131-1)
<b>Driftstemperaturområde</b>	Fra -10 °C til +40 °C
<b>Det tilfredsstillter dessuten kravene i</b>	ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
<b>Driftsforhold</b>	ERC REC 70-03

