



# JA-115E

## Czterosegmentowy moduł dostępu do magistrali z wyświetlaczem, klawiaturą i czytnikiem RFID

Klawiatura jest elementem składowym systemu JABLOTRON. Służy do sterowania i wskazania aktualnego statusu systemu. Wyposażona jest w cztery segmenty. Ich opisy są włączone na wyświetlaczu LCD. Urządzenie powinno być instalowane przez przeszkolonego technika posiadającego ważny certyfikat wydany przez autoryzowanego dystrybutora. Klawiatura jest kompatybilna z następującymi centralami alarmowymi JA-102K, JA-103K i JA-107K.

o [Declaration of conformity - JA-115E \(PDF 675,14 kB\)](#)

## Specyfikacja techniczna

<b>Typ urządzenia sterującego</b>	B
<b>Zasilanie z centrali alarmowej</b>	12 V DC (8-15 V)
<b>Pobór prądu w trybie gotowości</b>	18 mA
<b>Pobór prądu przy wyborze kabla</b>	150 mA
<b>Częstotliwość RFID</b>	125 kHz
<b>Maksymalna siła pola magnetycznego RFID</b>	-5,4 dBμA/m (mierzone w odległości 10 m)
<b>Wymiary</b>	110 x 136 x 33 mm
<b>Waga</b>	285 g
<b>Klasyfikacja</b>	Stopień bezpieczeństwa 2/klasa środowiskowa II zgodnie z normą EN 50131-1
<b>Środowisko pracy</b>	Wewnętrzne ogólne
<b>Zakres temperatury pracy</b>	-10 °C do +40 °C
<b>Średnia wilgotność pracy</b>	75% RH, bez kondensacji
<b>Organizacja certyfikująca</b>	Trezor Test s.r.o. (nr 3025)
<b>Zgodność z normami</b>	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3
<b>Może być stosowany zgodnie z</b>	ERC REC 70-03
<b>Zalecany wkret</b>	4 x ø 3,5 x 40 mm (teb półokrągły)

